

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное»
Симферопольского района Республики Крым**
297524, Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Верхнекурганное, ул. Подгорная, д.1
тел. 33-72-81, E-mail:ira.loseva.1965@mail.ru, ОКПО 00826316

Дорожная карта

По устранению нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки
31.05.2021 года (Предписание № 91/1/1)

Нарушения, не требующие дополнительного финансирования

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	отметка о выполнении
1.	Руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного	(п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479);	01.07.2021	выполнено
2.	На объекте защиты в отношении здания уполномоченным должностным лицом не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с	(п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением	01.07.2021	выполнено

	требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанном здании	Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479)		
3.	На объекте защиты огнетушители расположены не на видных местах вблизи выходов из помещений	(п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479)	01.07.2021	выполнено
4.	На объекте защиты в инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены следующие вопросы: допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты	(п/п. (л) п. 393 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479);	01.07.2021	выполнено
5.	На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» в помещении и групп, допускается применение ковровых покрытий на путях эвакуации без надежного крепления к полу	(п. 31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479)	01.07.2021	выполнено
6.	На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 в спальнях помещений групп ширина прохода между	. (ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.07.2021	выполнено

	кроватями, что является горизонтальным участком пути эвакуации, составляет менее 1,0 м, фактически от 20см. до 70см.	безопасности»)		
7.	На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурбанное» группа «Радуга» при эксплуатации эвакуационного выхода допускается загромождение пути эвакуации	(п. 27 Правил противопожарного режима в РФ)	01.07.2021	выполнено
8.	Руководитель организации, не обеспечил очистку объекта защиты от сухой растительности.	(п. 73 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479)	01.07.2021	выполнено
9.	На объекте защиты в здании МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурбанное» допускается загромождение пути эвакуации	(п. 27 пп.Б Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479);	01.07.2021	выполнено
10.	На объекте защиты в помещении кухни допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком	(п. 34 пп.В Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479);	01.07.2021	выполнено

Заведующий

А. В. Кругликова