

Приложение 5  
к Акту обследования к паспорту  
доступности  
№ 1  
Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения  
«Детский сад «Мурзилка» с.Верхнекурбанное»  
от «12» декабря 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Мурзилка» с.Верхнекурбанное» Симферопольского района Республики Крым, 297524, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, село Верхнекурбанное, улица Подгорная, дом 1.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значи мо для инвал ида (катег ория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	14	25,26	-отсутствует туалетная комната оборудованная для МГН; -отсутствует кнопка вызова персонала.	К,О, С,Г, У	-необходимо обустроить универсальные туалетные кабины и раковины; - установить кнопку вызова персонала.	Орг., КР,
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната:							
	-гардеробная (служебная)	есть	36	36	-не нормативное размещение информации о помещении; -дверь отсутствует	К,О, С,Г, У	-обеспечить размещение информации о помещении в соответствие	Орг., ТР, ТСП