

							нормам п. 5.5.8 СП 59.13330.2012;	
	ОБЩИЕ требования к зоне		14, 36	25,2 6,36	-отсутствие информации либо не нормативное размещение информации о помещениях -отсутствуют предупредитель- ные тактильные полосы; -ненормативное размещение выключателей; -не обеспечена доступность для МГН.	К,О, С,Г, У	-обеспечить размещение информации о помещении в соответствие нормам п. 5.5.8 СП 59.13330.2012; -установить предупредитель- ные тактильные полосы в соответствие с нормами п. 4.1.10 СП 59.13330.2012; -разместить выключатели на высоте 0,8 м от уровня пола; провести работы по обеспечению доступа для МГН.	Орг., ТР, ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ВНД	14,36	25,26,36	Организационные мероприятия, капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зоны санитарно-гигиенических помещений признаны ВНД, т.к не предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного пользования помещениями для МГН.