

	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

- - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан не доступным для инвалидов К,О,С,Г,У.

Для решения вопросов частичной доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер требуется установить информацию об объекте у входа на территорию, на входной двери, обеспечить информационную поддержку на всех путях движения МГН, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо обеспечить систему средств информационной поддержки на всех функциональных зонах и на всех путях движения на доступном языке.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка дополнительных разделительных поручней на лестницах при ширине марша более 4 м. и нормативных поручней на лестницах вдоль стен.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо обеспечить непрерывность информационного обеспечения по всему пути к зоне целевого назначения.