

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|------|---|----|--|---------------|---|----------------|
| | тыльной стороны здания) | | | | ячеек дренажной решетки превышает 0,013 м | | -заменить существующую дренажную решетку, на решетку с ромбовидными или квадратными ячейками, ширина просветов ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина 0,015 м. | |
| 2.4 | Дверь (входная фасадная) | есть | 7 | 60 | - входная наружная дверь двухстворчатая, рабочая створка имеет ширину в свету 0,8 м; -отсутствуют фиксаторы в положениях «открыто» и «закрыто», обеспечивающие задержку автоматического закрывания; -края дверного полотна и ручки не выделены контрастным цветом -не нормативное размещение информации об объекте. | О, С, К, Г, У | - привести ширину рабочей створки двери в соответствие нормам п. 5.1.4 СП 59.13330.2012; -оборудовать дверь фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», обеспечивающ ими задержку автоматическог о закрывания продолжительн остью не менее 5 сек; - края дверного полотна и ручки выделить контрастным цветом (фактурой); -разместить информацию об объекте на стене со стороны дверной ручки на высоте от | Орг. , ТР, ТСП |