

Приложение 4
к Акту обследования к паспорту
доступности
№ 1
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад «Мурзилка» с.Верхнекурганное»
от «12» декабря 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Мурзилка» с.Верхнекурганное» Симферопольского района Республики Крым, 297524, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, село Верхнекурганное, улица Подгорная, дом 1.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	16, 17, 7,8, 3, 22, 57, 67, 68	30, 29, 22, 14, 42, 34, 33	-отсутствует световой сигнализатор звонка и сигнализации об эвакуации в случае ЧС; -в группах имеются пороги более 0,014 м; -не нормативное размещение информации о помещении; -отсутствие контрастной и рельефной поверхности перед дверью; -отсутствует доступная схема расположения кабинетов, групп	К,О, С,Г, У	-предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка и световой сигнализации об эвакуации в случае ЧС; -устранить дверные пороги высотой более 0,014 м; -обеспечить размещение информации о помещении в соответствии нормам п. 5.5.8	Орг., КР, ТСР