

					-в некоторых кабинетах подходы к оборудованию и мебели менее 0,9м; -в группах ненормативные дверные ручки; -края дверного полотна и ручка не выделены контрастным цветом.		СП 59.13330.2012; -нанести контрастную и рельефную поверхность за 0,6 м перед дверью; -обеспечить размещение кабинетов, которые посещают МГН на 1-м этаже здания; -разместить доступную схему с указанием расположения кабинетов; -обеспечить подходы к оборудованию и мебели более 0,9 м; -установить нормативные ручки на дверях; -края дверного полотна и ручки дверей выделить контрастным цветом.	
4.2	Зальная форма обслуживания:	есть						
	-музыкальный зал	есть	67	38, 39	- две двери двухстворчатые, рабочая створка имеет ширину в свету 0,65 м, не нормативная ручка; -имеется порог более	К,О, С,Г, У	- привести ширину рабочей створки дверей в соответствие нормам п. 5.1.4 СП	Орг., КР, TCP