

				0,014 м; -не нормативное размещение информации о помещении; -в зале не предусмотрены места для инвалидов на кресло-колясках, -края дверного полотна и ручка не выделены контрастным цветом.		59.13330.2012, установить нормативные ручки на дверях; -удалить дверные пороги; -обеспечить размещение информации о помещении в соответствие нормам п. 5.5.8 СП 59.13330.2012; -обеспечить доступность для инвалидов на кресло-колясках в соответствие нормам п. 7.2.4 СП 59.13330.2012; -края дверного полотна и ручки дверей выделить контрастным цветом.	
-спортивный зал	есть	68	40	- две двери двухстворчатые, рабочая створка имеет ширину в свету 0,66 м, не нормативные ручки; -имеется порог более 0,014 м; -не нормативное размещение информации о помещении; -края дверного полотна и ручка не выделены контрастным цветом.	К,О, С,Г, У	- привести ширину рабочей створки дверей в соответствие нормам п. 5.1.4 СП 59.13330.2012, установить нормативные ручки на дверях; -удалить дверные пороги; -обеспечить размещение	Орг., КР, TCP