

							1,4 до 1,75 м., с дублированием рельефным шрифтом; -нанести контрастную и рельефную поверхность за 0,8 м перед дверью	
	Дверь (входная тыльная)	есть	8	61	- входная наружная дверь двухстворчатая, рабочая створка имеет ширину в свету 0,8 м; -отсутствуют фиксаторы в положениях «открыто» и «закрыто», обеспечивающие задержку автоматического закрывания; -края дверного полотна и ручки не выделены контрастным цветом; -отсутствие информации об объекте.	К,Г,О,О,У	- привести ширину рабочей створки двери в соответствие нормам п. 5.1.4 СП 59.13330.2012; - оборудовать дверь фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», обеспечивающими задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек. ; - края дверного полотна и ручки выделить контрастным цветом (фактурой); -разместить информацию об объекте на стене со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м.	Орг., ТР, ТСР
2.5	Тамбур у двери с фасадной стороны здания	есть	4	12	- дверь двухстворчатая, рабочая створка имеет ширину в свету 0,90 м., отсутствуют	С, О, У	- замена обогревательного устройства; -привести ширину рабочей	Орг., ТР, ТСР