

							информации о помещении в соответствии нормам п. 5.5.8 СП 59.13330.2012; -края дверного полотна и ручки дверей выделить контрастным цветом.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания: буфет	нет						
4.4	Кабина индивидуально го обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне		16, 17, 7,8 ,3, 22, 57, 67, 68	30, 29, 22, 14, 42, 34, 33	-отсутствие информации либо не нормативное размещение информации о помещениях -отсутствуют предупредительные тактильные полосы; -не обеспечена доступность для МГН.	К,О, С,Г, У	-обеспечить размещение информации о помещении в соответствии нормам п. 5.5.8 СП 59.13330.2012; -установить предупредительные тактильные полосы в соответствии с нормами п. 4.1.10 СП 59.13330.2012; провести работы по обеспечению доступа для МГН	Орг., КР, ТСП