

	конкретного места выявленного нарушения	Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	пожарной безопасности	только выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения	Правила противопожарного режима РФ, утвержденные Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390 п. 55	02.01.2021г.	
2.	На объекте защиты руководителем организации не обеспечивается устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	Правила противопожарного режима РФ, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390 п. 21	02.01.2021г.	
3.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009. п. 9 таб. А1 не обеспечен установкой автоматической установки пожарной сигнализации	Правила противопожарного режима РФ, утвержденные Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390 п. 61	02.01.2021г.	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной в случае невыполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители