

					фиксаторы в положениях «открыто» и «закрыто», обеспечивающие задержку автоматического закрывания, края дверного полотна и ручки не выделены контрастным цветом.		створки двери в соответствие нормам п. 5.1.4 СП 59.13330.2012; - оборудовать дверь фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», обеспечивающими задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек, выделить контрастным цветом края дверного полотна и ручки	
Тамбур у двери с тыльной стороны здания	есть	34	62	- дверь двухстворчатая, рабочая створка имеет ширину в свету 0,88 м., отсутствуют фиксаторы в положениях «открыто» и «закрыто», обеспечивающие задержку автоматического закрывания, края дверного полотна и ручки не выделены контрастным цветом; -порог более 0,014 м.	К, О, С, Г, У	-привести ширину рабочей створки двери в соответствие нормам п. 5.1.4 СП 59.13330.2012; - оборудовать дверь фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», обеспечивающими задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек, выделить контрастным цветом края дверного полотна и ручки; -устранить дверной порог.	Орг. , ТР, ТСП	