

							схему с указанием расположения помещений; -нанести тактильную полосу перед дверьми кабинетов и помещений за 0,6 м	
	Коридоры	есть	24, 65	41, 37, 19	-отсутствие информации на путях движения, в т.ч. визуальной и тактильной; -отсутствие тактильной полосы перед дверьми кабинетов и помещений.	К, О, С, Г, У	-организовать размещение информации; -нанести тактильную полосу перед дверьми кабинетов и помещений за 0,6 м	Орг. , ТР, ТСП
3.2	Лестница (внутри здания) 1-й этаж	есть	31, 21	20, 21	-отсутствие поручня вдоль стены; -отсутствуют тактильные напольные указатели перед лестницами; -отсутствуют бортики на боковых краях (не примыкающих к стене); -краевые ступени лестничных маршей и горизонтальные площадки перед ними не выделены контрастной маркировкой; - в некоторых местах ступени имеют разрушенное бетонное	К, О, С, Г, У	-установить нормативный поручень вдоль стены; -нанести тактильные напольные указатели за 0,6 м перед лестницами; -установить бортики не менее 0,02 м на боковых краях (не примыкающих к стене); -выделить контрастным цветом (материалом) краевые ступени лестничных маршей и горизонтальные площадки перед	Орг. , ТР, ТСП