

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|------|---|--------------------------------|---|---------------|--|--------------------|
| | | | | | | | и рельефную поверхность за 0,6 м перед дверью; -устранить дверные пороги высотой более 0,014 м. | |
| 3.6 | Пути эвакуации | есть | 49, 21 | 35, 32, 31 | -отсутствие системы экстренного оповещения; -все входы (выходы) в здание, (заявленные на плане как эвакуационные) не соответствуют нормам СП 59.13330.2012 | К,О,С, Г, У | -организовать систему оповещения в экстренных случаях; -привести все входы (выходы) в здание в соответствие нормам СП 59.13330.2012 | Орг. , КР, ТСП |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | 5,2 4,6 5,3 1,2 1,7 2,4 9 | 35, 32, 31, 37, 20, 21, 19, 13 | - отсутствует системная информация на всех путях движения, не обеспечена доступность для МГН | К, О, С, Г, У | -организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствия, провести работы по обеспечению доступа для МГН | Орг. , КР, ТР, ТСП |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---------------------|----------------------------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Пути (путей) движения внутри здания | ВНД | 5,24,65,31,21,72,49 | 13,19,20,21,31,32,35,37,41 | Организационные мероприятия, капитальный ремонт. |