

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурбанное»
Симферопольского района Республики Крым**
297524, Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Верхнекурбанное, ул. Подгорная, д. 1
тел. 33-72-81, E-mail: ira.loseva.1965@mail.ru, ОКПО 00826316

АКТ
приемки пищеблока на готовность
к новому учебному году.

от « 01 » сентября 2021 г .

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: заведующий Кругликова А.В.

Члены комиссии: старший воспитатель Акимочкина Ю.А., медицинская сестра Куртумерова Р.С., председатель ППО Мацецкая А.А.,

Составила настоящий акт о следующем :

1 Оборудование пищеблока:

1.1 Плита для приготовления пищи электрическая 6 – конфорочная в рабочем состоянии.

1.2 Жарочный шкаф имеется, в рабочем состоянии

1.3 Мясорубок имеется 1 шт. в рабочем состоянии

1.4 Картофелечистка имеется 1 шт., в рабочем состоянии

1.5 Тестомеска имеется 1 шт., в рабочем состоянии

1.6. Камеры холодильные 3 шт., в исправном состоянии, выполнено заземление

1.7. Работники пищеблока 2 человека прошли инструктаж по электробезопасности с присвоением 1 группы.

2. Бракеражная комиссия назначена приказом № 245-О от 01.09.2021 г в комиссию назначен работник образовательного учреждения от педагогов, повар, медицинская сестра.

3 Наличие средств пожаротушения: 2 огнетушителя

4 Имеются Инструкции с которыми работники ознакомлены под роспись.

5 Проведение в установленные сроки медицинских обследований работников да.

6 Обеспеченность спецодеждой, индивидуальными средствами защиты обеспечены

7 Наличие и укомплектованность медицинской аптечки укомплектована полностью.

8 Соблюдение норм и правил хранения продуктов питания соблюдаются согласно СанПиН

9 Состояние вентиляционной системы не в рабочем состоянии .

10 Состояние электрощитовой, электропроводки в удовлетворительном состоянии

11 Обеспечение моющими средствами согласно нормам СанПин

12 Обязанность за создание безопасных условий труда и соблюдение техники безопасности на пищеблоке возложены на завхоза Новик Т.В.

На основании осмотра пищеблока и ознакомления с соответствующей документацией комиссия пришла решение считать пищеблок готовым к приему воспитанников в учебном году.

Рекомендации: отремонтировать вентиляционную систему

Председатель комиссии Кругликова А.В. _____

Члены комиссии: Акимочкина Ю.А. _____

Куртумерова Р.С. _____

Мацецкая А.А. _____